

Zusammenfassung

der Ergebnisse aus
Prüfbericht 105 25764
vom 16. September 2002



Auftraggeber **ALUMIL –Aluminium Systems
ALUMINIUM INDUSTRY S.A.
Industrial Area**

GR-61100 Kilkis

Produkt **Fenster und Fenstertüren mit den Öffnungsarten:
Dreh, Drehkipp, fest, zweiflügelig, mit aufgehendem
Mittelstück**


Bezeichnung **M 11500 Alutherm Super Plus**










Material **Metall-Kunststoff-Verbundprofile**

Grundlagen

prEN 12046-1 : 1996-11
EN 1026 : 2000-09
EN 1027 : 2000 - 09
EN 12211 : 2000- 12
prEN 947-1 : 1999
prEN.948-1 : 1999
EN 1191 : 2000-08
EN 13115 : 2001-11
EN 12207 : 2002-06
EN 12208 : 2000- 06
EN 12210 : 2000- 06
EN 12210 : 2000-06
DIN 18055 : 1981-10
prEN 12400 : 1996-07

Schematische Darstellung



			
Fenstergröße	1230 x 2210	1010 x 2190	1585 x 2210
 Luft- durchlässigkeit	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4
 Schlagregen- dichtheit	E900	E900	E750
 Widerstands- fähigkeit bei Windlast	C 5	C 5	C 5
 Bedienkräfte	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1
 Mechanische Dauerhaftig- keit	Klasse 2	Klasse 2	Klasse 2
 mechanische Festigkeit	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4

Verwendungshinweise

Der Prüfbericht 105 25764 dient zum Nachweis der Eigenschaften für Fenster nach prEN 14351.

Gültigkeit

Die Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Eine Übertragung ist möglich gemäß prEN 14351 Tabelle E.1 bei ähnlichem Format und Einhaltung des Flügelgewichts.

Witterungs- und Alterungserscheinungen wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Prüfbericht umfasst

- 1 Problemstellung
- 2 Gegenstand
- 3 Durchführung
- 4 Ergebnisse
- 5 Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten

Anlage 1 15 Seiten

Anlage 2 9 Seiten

ift Rosenheim
16.September 2002

Dr. Helmut Hohenstein
Institutsleitung

i. A. Florian Sewald
Leiter Prüffeld Fenster und Fassaden