

Nachweis einbruchhemmende Eigenschaften

Prüfbericht 211 38878



Auftraggeber **ALUMIL - MILONAS**
ALUMINIUM INDUSTRY S. A.
Industrial Area

61100 Kilkis
Griechenland

Grundlagen

DIN V ENV 1627 : 1999
Fenster, Türen, Abschlüsse -
Einbruchhemmung – Anforderungen
und Klassifizierung
DIN V ENV 1628 : 1999
DIN V ENV 1629 : 1999
DIN V ENV 1630 : 1999

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum
Nachweis der einbruchhem-
menden Eigenschaften.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften
und beschriebenen Probekör-
per. Die Prüfung der Einbruch-
hemmung ermöglicht keine
Aussage über weitere lei-
stungs- und qualitätsbestim-
mende Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion.

Abweichend von geprüften Aus-
führung sind folgende Größen-
änderungen zulässig:
in der Breite +10% und -20%
in der Höhe +10% und -20%

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-Prüf-
dokumentationen“.
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-
samt 31 Seiten

- 1 Gegenstand
 - 2 Durchführung
 - 3 Einzelergebnissen
 - 4 Beurteilung
- Anlage 1 (16 Seiten)
Anlage 2 (2 Seiten)

Produkt	einbruchhemmende Holz- / Aluminium- Verbundfenstertür
Bezeichnung	M23000 Forestal, Patio door
Außenmaß (B x H) (Rahmen) Material, System	960 mm x 2200 mm Aluminium, innen liegende Holzdeckschale
Angriffseite	Schließseite / Schließfläche nach DIN 107
Öffnungsart	einflügelig, drehkipp
Verglasung	Klasse P6 B
Beschläge	ROTO NT mit 14 einbruchhemmenden Verriegelungen und abschließbarem Fenstergriff ES2 von Hoppe
Montage	Gemäß der Montageanleitung der Firma ALUMIL - MILONAS
Besonderheiten	-/-

Einbruchhemmung



Widerstandsklasse 3

ift Rosenheim
03. Januar 2011

Christian Kehrner, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter

Günter Borrman, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Labor Mechanik



PTE Rosenheim GmbH
ift Zentrum – Türen Tore Sicherheit
Geschäftsführer:
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 – 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.pte-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14822
Sparkasse Rosenheim
Kto. 500 435 805
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18

